



QUADRO DE RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA:					
EXTINTORES:	IT 21:2017	INST. ELÉTRICAS:	IT-01 ANEXO R	ALARME:	IT - 19:2017
PROT. ESTRUTURAL:	TRRF DE 30 min.	ILUMINAÇÃO:	IT-18:2017	BRIGADA:	IT-17:2016
SINALIZAÇÃO:	IT 20:2017	HIDRANTES:	TUBULAÇÃO 65 mm	MAG. 40 mm	ESGUICHOS REG.

CLASSIFICAÇÃO - DECRETO ESTADUAL Nº 16.302/15:				
GRUPO:	OCUPAÇÃO:	DIVISÃO:	DESCRIÇÃO:	EXEMPLOS:
I	INDUSTRIAL	I-2	300 A 1200	ARTIGOS

CARGA DE INCÊNDIO - IT 14:2017:			
OCUPAÇÃO/USO:	DESCRIÇÃO:	DIVISÃO:	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M²:
INDUSTRIAL	300 A 1200	I-2	600

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO IT - 10:2017:		
PISO (ACABAMENTO/REVESTIMENTO):	PAREDE (ACABAMENTO/REVESTIMENTO):	TETO(ACABAMENTO/REVESTIMENTO):
CLASSE I, II-A, III-A, IV-A	CLASSE I, II-A OU III-A	CLASSE I OU II-A

PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

R01					
R00	15/11/2019	ADEQUAÇÃO AO DECRETO Nº 16.302/2015	MORONI MACHADO	MORONI MACHADO	MORONI MACHADO
REV.:	DATA:	NATUREZA DA REVISÃO:	DESENHISTA:	PROJETISTA:	APROVAÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

CICAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
 CNPJ:11.702.911/0001-87



PROJETISTA:

Eng. MORÔNI MACHADO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-BA Nº3000057307-0
 Fones: (71) 99111-9124 - E-mail: moroni_modolon@hotmail.com

DESENVOLVIMENTO:

SELELT ENGENHARIA
 E-mail: selelt2012@hotmail.com
 Fones: (71) 3035-7920/ 3035-7921 / 98746-5658 / 99605-7774



ENDEREÇO DA EDIFICAÇÃO: PRAÇA GENERAL LABATUT, Nº 1, PIRAJÁ, SALVADOR/BA

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO CONF. DECRETO Nº 16.302/2015 GRUPO / OCUPAÇÃO / USO:	I-2 INDUSTRIAL	FOLHA: 01/14
TÍTULO DO DOCUMENTO:	PLANTA DE LOCALIZAÇÃO	

Coordenação: MORONI MACHADO	Projetista: MORONI MACHADO	Desenhista/Cad.: MORONI MACHADO	Nome do arquivo: SEL-PAPAIZ-INC.dwg	Rev.: R01	Data: NOV/2019	Escala: S/ESC
--------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	--	--------------	-------------------	------------------