


	RELATÓRIO		RL-INSP-ZBB-012	Sequencial: 1	
	Cliente: CONDER-SEQUALE			FOLHA 01 de 01	
	Ensaio de Carbonatação			Data:	
				05/01/2024	
RP1			Local: RESERVATÓRIO		

INFORMAÇÕES

	Químico	Fenolftaleína lote:1907233480
	Marca	Êxodo
	Diluição	1%
	Solução	Etílica 50%
	Tempo de reação	5 minutos
	Área ensaiada	Base de Concreto de Fixação do Perfil Metálico.
	Observações preliminares	
Foi retirado pedaço do concreto. Frente de Carbonatação de +- 1cm		

Registro Fotoaráfico do Ensaio



Assinaturas:		
Controle da Qualidade: Alexandre B. Amorim Strobel Auditor Líder da Qualidade BVQI Bureau Veritas Quality International)	Responsável Técnico: Luã Matos Crea 051965919-8 	Cliente:
Data:	Data:	Data: